



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 1216

« 24 » мая 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге. Архиповым Владимиром Борисовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Александровская средняя общеобразовательная школа" (МБОУ "Александровская СОШ")
место нахождения и место осуществления деятельности: 427772, Удмуртская Республика, Р-Н
МОЖГИНСКИЙ, Д. ТРАКТОР, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11 и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, электро- или бумажными полотенцами;

- Прохождение гигиенической подготовки и аттестации у работников МБОУ «Александровская СОШ» не соответствует требованиям ст. 36 Закона № 52-ФЗ и п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 74, п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» что подтверждается экспертным № 497/4 от 15.05.2023г. выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге;

- Расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в МБОУ «Александровская СОШ» не соответствует требованиям ст. ст. 11, 28 Закона № 52-ФЗ и п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, что подтверждается экспертным заключением 522/4 от 18.05.2023г выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге;

- Средняя искусственная освещенность в учебном кабинете № 9 (1 класс) (по ТП № 30), в учебном кабинете № 7 (4 класс) (по ТП № 26), учебном кабинете № 10 (2 класс) (по ТП № 23), учебном кабинете № 6 (3 класс) (по ТП № 19), учебном кабинете родного языка № 8 родного языка (по ТП № 9), коэффициент пульсации освещенности в учебном кабинете № 9 (1 класс) (по ТП № 30), учебном кабинете № 7 (4 класс) (по ТП № 26), учебном кабинете № 10 (2 класс) (по ТП № 23), учебном кабинете № 6 3 (класс) (по ТП № 19) не соответствуют требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, разделу 5 таблицы 5/54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается экспертным заключением 526/4 от 18.05.2023г выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии с требованиями ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 туалетные кабины оснастить держателями для туалетной бумаги, электро- или бумажными полотенцами;

- Прохождение гигиенической подготовки и аттестации у работников МБОУ «Александровская СОШ» привести в соответствие с требованиями ст. 36 Закона № 52-ФЗ и п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 74, п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686;

- Расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в МБОУ «Александровская СОШ» привести в соответствие с требованиями ст. ст. 11, 28 Закона № 52-ФЗ и п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20;

- Среднюю искусственную освещенность в учебном кабинете № 9 (1 класс) (по ТП № 30), в учебном кабинете № 7 (4 класс) (по ТП № 26), учебном кабинете № 10 (2 класс) (по ТП № 23), учебном кабинете № 6 (3 класс) (по ТП № 19), учебном кабинете родного языка № 8 родного языка (по ТП № 9), коэффициент пульсации освещенности в учебном кабинете № 9 (1 класс) (по ТП № 30), учебном кабинете № 7 (4 класс) (по ТП № 26), учебном кабинете № 10 (2 класс) (по ТП № 23), учебном кабинете № 6 3 (класс) (по ТП № 19) привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, разделу 5 таблицы 5/54 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок устранения: 01 августа 2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Александровская СОШ» место нахождения и место осуществления деятельности: 427772, Удмуртская Республика, Р-Н МОЖГИНСКИЙ, Д. ТРАКТОР, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Можге

В.Б. Архипов

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» мая 2023г. _____


(подпись)

Е.А. Морозова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Можгинского района
 «Александровская средняя общеобразовательная школа»
 427755, Удмуртская Республика, Можгинский район
 д. Трактор, ул. Школьная, дом 1.
 Тел./факс (834139)71-2-20
 ИНН/КПП 1817005336, 183901001

Исх. № 28 от «31» июля 2023 г.

В Территориальный отдел управления
 Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека
 по Удмуртской Республике в г. Можге
 Главному государственному санитарному врачу
 по г.Можге, Можгинскому, Алнашскому,
 Вавожскому, Граховскому, Кизнерскому районам
 Скобкарёву Валерию Витальевичу
 директора
 МБОУ «Александровская СОШ»
 Морозовой Е.А.

Об исполнении предписания №1216 от 24.05.2023г.

В МБОУ «Александровская СОШ» выполнены следующие мероприятия для устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки:

№	Вид нарушения требований:	Мероприятия по устранению нарушений
1	Ст. 11 и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Туалетные кабины оснащены держателями для туалетной бумаги и бумажными полотенцами.
2	Ст. 36 Закона №52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 74, п. 75 и п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3./2.4.35-90-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».	Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников МБОУ «Александровская СОШ» проведена в соответствии с требованиями ст. 36 Закона №52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 74, п. 75 и п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21 СанПиН 2.3./2.4.35-90-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - учителя Платонова Г.Д. (ЛМК №36421945), Шутова Л.И. (ЛМК №52338402), уборщики служебных помещений Калмыкова Э.Н. (ЛМК №46261964), Соколова М.В. (ЛМК №34225920) гигиеническое обучение прошли.
3	Ст. 11 и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Расписание уроков приведено в соответствие с учетом дневной и недельной умственной работоспособностью обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

ТО управления
 Роспотребнадзора по УР в г. Можге
 01 АВГ 2023
 Вх. № 1309