



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 481

« 04 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге. Архиповым Владимиром Борисовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Можгинского района УР «Александровская средняя общеобразовательная школа» (Сокращенно МБОУ «Александровская СОШ») ИНН 1817005336, ОГРН 1021800843503

место нахождения и место осуществления деятельности: 427772 Удмуртская Республика,
Можгинский район, д. Трактор, ул. Школьная д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11, и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) полы в учебных помещениях школы, а именно: на пищеблоке, в лаборантской химии и биологии, кабинете ОБЖ, кабинете № 1 русского языка, кабинете № 2 математики, кабинете № 4 иностранного языка, кабинете № 5 физики, кабинете № 5.1. информатики, кабинете № 9 начальных классов, кабинете № 7 начальных классов, кабинете № 10 начальных классов, спортивном зале имеют дефекты и повреждения;

- В нарушение требований ст. 11, и ст. 28 Закона № 52-ФЗ п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки в кабинете ОБЖ, кабинете № 5.1 информатики имеют дефекты и повреждения;

- В нарушение требований ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие ученических столов и стульев в кабинете № 1 русского языка, кабинете № 2 математики, кабинете № 4 иностранного языка, кабинете № 5 физики, кабинете № 5.1 кабинете № 6 начальных классов, кабинете № 9 начальных классов, кабинете № 7 начальных классов имеет дефекты и повреждения;

- В нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.6.5. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, кабинеты № 9, № 7, № 10, № 6 начальных классов, кабинет № 3 химии и биологии, кабинет № 5 физики, лаборантские физики, химии и биологии не обеспечены горячей водой;

- В нарушении требований ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в школе в полном объеме не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Договор на проведение лабораторных исследований на 2023- 2024годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. В 2023г. лабораторных исследований и

инструментальных замеров факторов среды обитания в рамках производственного контроля не проводилось;

- В нарушении требований ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 собственная территория школы не оборудована наружным электрическим освещением, по периметру.

- В нарушении требований ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты для мальчиков и девочек не оборудованы туалетными кабинами с дверями;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии с требованиями ст. 11, и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения полов в учебных помещениях школы, а именно: на пищеблоке, в лаборантской химии и биологии, кабинете ОБЖ, кабинете № 1 русского языка, кабинете № 2 математики, кабинете № 4 иностранного языка, кабинете № 5 физики, кабинете № 5.1. информатики, кабинете № 9 начальных классов, кабинете № 7 начальных классов, кабинете № 10 начальных классов, спортивном зале имеют дефекты и повреждения;

- В соответствии с требованиями ст. 11, и ст. 28 Закона № 52-ФЗ п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения потолков в кабинете ОБЖ, кабинете № 5.1 информатики;

- В соответствии с требованиями ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения покрытия ученических столов и стульев в кабинете № 1 русского языка, кабинете № 2 математики, кабинете № 4 иностранного языка, кабинете № 5 физики, кабинете № 5.1 кабинете № 6 начальных классов, кабинете № 9 начальных классов, кабинете № 7 начальных классов;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.6.5. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, обеспечить горячей водой кабинеты № 9, № 7, № 10, № 6 начальных классов, кабинет № 3 химии и биологии, кабинет № 5 физики, лаборантские физики, химии и биологии;

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в полном объеме осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Заключение договора на проведение лабораторных исследований на 2023- 2024годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию, проводить лабораторные исследования и инструментальные замеры факторов среды обитания в рамках производственного контроля;

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 собственную территорию школы оборудовать наружным электрическим освещением, по периметру.

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты для мальчиков и девочек оборудовать туалетными кабинами с дверями;

Срок устранения: 20 августа 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Александровская СОШ», место нахождение и место осуществления деятельности: 427772 Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Трактор, ул. Школьная д. 1
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Можге



В.Б. Архипов

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» марта 2024г. _____



Е.А. Морозова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
